

رقم الجلسة : 2013/36

تاريخ الجلسة : 2013/08/05

محضر رقم (12-13) من لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2013/08) بشأن شراء وتوريد المجموعة الأولى عدد (984) خلايا شمسية مع التدريب والمجموعة الثانية عدد (50) منظم خلايا شمسية مع التدريب

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة م/صادق محمد مصلاح - مدير عام المؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2013/08) الخاصة بشراء وتوريد المجموعة الأولى عدد (984) خلايا شمسية مع التدريب والمجموعة الثانية عدد (50) منظم خلايا شمسية مع التدريب حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقة المناقصة هي (21) شركة وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هي (10) عشرة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل في تقريرها المقدم بالآتي :-

(1) **بالنسبة للمجموعة الأولى (شراء وتوريد عدد (984) خلايا شمسية مع التدريب : الإرساء على مركز التجهيزات التقنية كون عرضها المقدم للمجموعة الأولى من المناقصة العامة رقم (2012/08) - محل الموضوع - هو العرض الوحيد المطابق للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة .**

(2) **بالنسبة للمجموعة الثانية (شراء وتوريد عدد (50) منظم خلايا شمسية مع التدريب) : إعادة إنزال المجموعة الثانية من المناقصة العامة رقم (2013/08) في مناقصة عامة مرة أخرى نظراً لأن جميع العروض المقدمة للمناقصة غير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة .**

كما ذكر في التقرير المقدم من لجنة التحليل بأن العرض المقدم من مركز التجهيزات التقنية فيما يخص المجموعة الأولى من المناقصة العامة رقم (2013/08) يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة (41.10%) وأن مبررات هذا النقص تعود للأسباب التالية :

(1) قدمت الشركة المذكوره اعلاه عدد (1771) كابل توصيل DC مجاناً وكذلك قدمت التدريب المحلي لعدد (10) اشخاص لمدة اسبوع مجاناً حيث وأن تلك البنود مطلوبة من قبل المؤسسة وتم اخذها في الاعتبار عند اعداد التكلفة التقديرية.

(2) تم اعداد التكلفة التقديرية بالاسترشاد بالتكلفة التقديرية للمناقصة السابقة التي تم إلغاؤها والتي كانت بمبلغ وقدرة (\$275,520) حيث تم رفع سقف التكلفة التقديرية للمناقصة الحالية إلى مبلغ وقدرة (\$321,628) وذلك نظراً للتغيرات التي حدثت بين المواصفات السابقة والمواصفات المحدثة لذات الاصناف المطلوبة ومنها زيادة في قدرة الخلايا الشمسية من (75w إلى 90w) وذلك تحسباً لارتفاع اسعار العروض .

### وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

- الموافقة على قبول تبرير لجنة التحليل بخصوص الأنخفاض في العرض المقدم من مركز التجهيزات التقنية (المجموعة الأولى) عن التكلفة التقديرية بنسبة (41.10%) للأسباب والمبررات المذكورة اعلاه .
  - الموافقة على توصية لجنة التحليل والتقييم كالاتي :-
- (أ) إستبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :-

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
1	10/1	مؤسسة النور	- قدمت الشركة تحفظ على طريقة الدفع حيث طلبت الشركة ان تكون طريقة الدفع عن طريق اعتماد مستندي وهذا مخالف لوثيقة المناقصة
2	10/2	شركة ادفانتك	- لم يقدم البطاقة الضريبية والبطاقة الزكوية وشهادة مزاولته المهنة بعد المراسلة
3	10/3	يمن دريس	- لم يقدم عينات
4	10/4	مؤسسة الانيس	- لم يقدم عينات
5	10/5	شركة هواوي	- لم يقدم عينات
6	10/6	شركة العابد	- لم يقدم عينات

### توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	صادق محمد مصلاح	مدير عام المؤسسة	عضو اللجنة	
2.	لطفني محمد بشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشؤون الفنية	عضو اللجنة	
3.	محيي الدين مصلاح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
4.	محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
5.	وليد قاسم الجبشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
6.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	





رقم الجلسة : 2013/36

تاريخ الجلسة : 2013/08/05


رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
7	مركز التجهيزات التقنيّة (المجموعة الثانية)	ملاحظات اساسية: 1. العينّة لمقدمت ليست تعمل بنظام Positive grounded وهذا يعتبر معيار من المعايير الاساسية المطلوبه. 2. نقطت الـ common بالعرض المقدم Negative وهذا معاكس للنظام الاتصالات الخاص بـ P.T.C positive common ground. وهذا يعتبر معيار من المعايير الاساسية المطلوبه. ملاحظات ثانوية: 1. العينت لاتدعم الحماية من التيار العكسي reverses current protection بحسب مواصفات المنظّم المذكورة عليه وهذا مخالف للمواصفات الفنيّة 2. الـ B.L.V.L.D المقدم في العرض هو 44.4Vdc والمطلوب في مواصفات المؤسست 42Vdc 3. العرض المقدم يحتوي على نقطت دخول واحدة للخلايا بينما المواصفات الفنيّة مدخلين او اكثر.وهذا مخالف للمواصفات الفنيّة. 4. العرض المقدم للمنظّم يدعم Indoor وهذا مخالف للمواصفات الفنيّة.
8	بن ياسين للتجارة (المجموعة الاولى)	ملاحظات اساسية : 1. لم يتم تعبنة جداول المواصفات الفنيّة وهذا يعتبر معيار من المعايير الاساسية المطلوبه. 2. لم يتم تحديد تاريخ الصنع على العينت وهذا يعتبر معيار من المعايير الاساسية المطلوبه. ملاحظات ثانوية : 1. صندوق تجميع الخلايا المقدم لا يحتوي على قواطع حماية INPUT-10A. وايضا لا يوجد فيه BLOKING . 2. كابلات التوصيل بين الخليّة والبوكس لا تحتوي على اي بلاج والعينت التي احضرها من الكابلات ليست مطلوبه في المواصفات . 3. العينت المقدمت لا تحتوي على ابوال حماية ضد السرقت . 4. الجوينت بوكس لا يحتوي على نقطت تأريض .
9	شركت عالم الهندست	- لم يقدم عينات
10	شركت يونيكور	ضمان العطاء المقدم ناقص عن الفترة المحددة في وثيقة المناقصت حيث قدمت الشركت فترة (95) والمطلوب 120 يوماً

(ب) ترتيب العروض المستوفية للشروط المؤهلت والمقبولة فنياً ومالياً على النحو التالي :  
المجموعة الأولى :-

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء المقدم	مبلغ العطاء المقيم	المبلغ النهائي في حالة الإرساء
10/7	مركز التجهيزات التقنيّة	\$189,420	\$189,420	\$189,420

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	عضو اللجنة	
2.	لطفني محمد باشراف	نائب مدير عام المؤسسة لشئون الفنية	عضو اللجنة	
3.	محيي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
4.	محمد عبدالرزاق معوضه	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
5.	وليد قاسم الحبشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
6.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	



- ج) الموافقة على إرساء (المجموعة الأولى) من المناقصة العامة رقم (2013/08) والخاصة بشراء وتوريد عدد (984) خلايا شمسية مع التدريب وذلك على مركز التجهيزات التقنية عن الشركة المصنعة (FVGENEPGY الايطالية) بلد المنشأ (الخلايا الشمسية : الصين - القواعد : محلي - البوكسات : محلي - الكابلات : الصين) وذلك بمبلغ إجمالي وقدرة (\$189,420) فقط مائة وتسعة وثمانون ألف واربعمائة وعشرون دولار أمريكي لاغير تسليم مخازن المؤسسة DDP شاملاً ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً للشروط ومتطلبات الاستجابة والمواصفات الفنية المطلوبة في وثائق المناقصة وأقل الأسعار المقيمة وبحسب ماورد في تقرير لجنة التحليل المقدم وعلى ان يلتزم مركز التجهيزات التقنية بالنقاط الواردة في توصية لجنة التحليل والتقييم .
3. تكليف الادارة العامة للمشتريات والمخازن بعكس الالتزامات الواردة في توصية لجنة التحليل والتقييم وذلك في رسالة الترسية والعقد الذي سيتم إبرامه مع الشركة وذلك على النحو المبين ادناه :
- ان تكون سماكة المنيوم اطار الخلية 2mm بحسب طلب المؤسسة.
  - ان يتم ذكر المواصفات الفنية للخلية في لاصق معدني على ظهر الخلية.
  - ان تكون سنة الصنع محفوره على ظهر الخلية.
  - تقديم الكابلات الناقصة لعدد (197) كابل ابو 4m كون الشركة قدمت عدد (1771) مجاناً والمطلوب من قبل المؤسسة (1968) .
4. تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات للوقوف على أسباب إعادة (المجموعة الثانية) من المناقصة العامة رقم (2013/08) - محل الموضوع - والقيام بمراجعة الشروط والمواصفات الفنية والتكلفة التقديرية الخاصة بشراء وتوريد عدد (50) منظم خلايا شمسية مع التدريب والعمل على تحديثها (إذا تطلب الامر ذلك) ، وعلى أن يتم ترجمة الشروط والمواصفات الفنية والتكلفة التقديرية المفصلة وعكسها في وثيقة المناقصة والرفع بوثيقة المناقصة الى لجنة المناقصات لأقرارها وانزالها في مناقصة طبقاً للاسقف والصلاحيات المالية المحددة في القانون .
5. (أ) فيما يخص المجموعة الأولى : إعداد إخطار قبول العطاء لمركز التجهيزات التقنية وفق النموذج المعد لذلك وإعادة الضمانات الابتدائية لأصحاب العطاءات الأخرى بعد التوقيع على العقد مع صاحب العطاء الفائز وفق القانون .
- (ب) فيما يخص المجموعة الثانية : إعادة جميع الضمانات الابتدائية لأصحاب العطاءات المتقدمة للمجموعة الثانية من المناقصة العامة رقم (2013/08) وفقاً للقانون .

**توقيع أعضاء لجنة المناقصات:**

م	الأسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	عضو اللجنة	
2.	لطفني محمد باشرىف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	إجازة إعتيادية
3.	محيي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
4.	محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
5.	وليد قاسم الحبشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
6.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	