

رقم الجلسة : 2011/09

تاريخ الجلسة : 2011/03/16



**مشروع قرار لجنة المناقصات المخصصة بشأن التحليل الفني والمالي
للمناقصة العامة رقم (2011/06) الخاصة بشراء وتوريد عدد (٦٠) جهاز شاحن كهربائي**

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بالتحليل وتقرير اللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات والخاص بعمليات التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/06) الخاصة بشراء وتوريد عدد (٦٠) جهاز شاحن كهربائي حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة (٥) عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية وللجنة التحليل في تقريرهما المقدم بأن يتم إرساء المناقصة على شركة تو بي أيه (2BA) كون عطائها المقدم مطابق للمواصفات المطلوبة وأقل الأسعار المقدمة بين العروض المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة.

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

العمل بالتوصية المقدمة من اللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات وللجنة التحليل والمتمثلة في :-

١. استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :-

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
١	النهي للإستيراد	<ul style="list-style-type: none"> ◆ لا توجد تفاصيل في الوثائق الفنية المرفقة بالنسبة لوثائق الشركة الفنية الأساسية من حيث التشغيل والضبط بالنسبة لشحن البطاريات. ◆ خيارات حرارة التشغيل ($50^{\circ} + 55^{\circ}$) بينما المطلوب ($-10^{\circ} + 10^{\circ}$) ◆ لم يتم ذكر التأريض المصنعي للجهاز (Positive Ground). ◆ لم يذكر الضمان بالنسبة للشاحن
٢	الشركة اليمنية للتجارة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ لا توجد تفاصيل في الوثائق الفنية المرفقة بالنسبة للشركة والتي هي أساسية من حيث التشغيل والضبط بالنسبة لشحن البطاريات والـ Load. ◆ لم يذكر في عرضه بالنسبة للتأريض الخاص بالشاحن Positive Ground + 48 com ◆ لم يتم تقديم تفويض من الشركة المصنعة ◆ لم يذكر الضمان حسب ما هو مطلوب في المواصفات
٣	عالم الهندسة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ الشاحن حساس بالنسبة للأثيرية والغبار وهي إحدى العيوب المصطنعة الهامة حيث أن الغبار يؤدي إلى تلف الشاحن. ◆ لا يوجد تفاصيل في الوثائق الفنية المرفقة بالنسبة لوثائق الشركة الفنية الأساسية من حيث التشغيل والضبط الشحن للبطاريات ومحططات التوصيل الخاصة بالشاحن ◆ عدم وجود الرأك لتثبيت الشاحن في عرضه.

٢. حددت العطاءات المؤهلة فنياً ومالياً وفقاً لأقل الأسعار على النحو التالي :-

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المطابق (بعد التصحيف والإضافة)	مبلغ العطاء عند فتح المطابق (قبل التصحيف والإضافة)	المبلغ النهائي للإرساء
١	شركة تو بي أيه 2BA	\$93,360	\$93,360	\$93,360
٢	شركة انفوت	\$99,440	\$99,440	\$99,440

٣. الموافقة على إرساء المناقصة العامة رقم (2011/06) الخاصة بشراء وتوريد عدد (٦٠) جهاز شاحن كهربائي على شركة تو بي أيه (2BA) عن الشركة المصنعة Gold Power الصينية وذلك بمبلغ أجمالي وقدرة (\$93,360) فقط ثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وستون دولار أمريكي لغير تسليم (DDP) مخازن المؤسسة شاملًا ضريبة الأدوار التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لمعظم الشروط المطلوبة على أن تلتزم الشركة بالملامحات الواردة في تقرير لجنة التحليل وتقرير لجنة الفنية.

٤. أعداد إخطار قبول العطاء على شركة تو بي أيه (2BA) بحسب النموذج المعد لذلك وإعادة الضمانات الأبتدائية لاصحاب العطاءات الأخرى بعد التوقيع على العقد .

أعضاء لجنة المناقصات :

١. د. علي ناجي نصاري
٢. محمد قاسم غمضان
٣. محمد حسين السريحي
٤. حافظ انور محمود
٥. عامر محمد هزاع