

مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/39) الخاصة بشراء وتوريد عدد (3) مولدات كهربائية مختلفة القدرات (إعادة مناقصة)

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل وتقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والخاص بالتحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/39) الخاصة بشراء وتوريد عدد (3) مولدات كهربائية مختلفة القدرات حيث ذكر أن عدد الشركات المتقدمة لشراء وثيقة المناقصة (3) ثلاث شركات وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة هما (2) عطاءين فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية ولجنة التحليل في تقريرهما المقدم بأن يتم إرساء المناقصة مؤسسة الاحلسي للتجارة الدولية كون عرضها المقدم مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة وأقل الأسعار المقيمة بين العروض المتقدمة ، كما ذكر بأن العرض المقدم من مؤسسة الاحلسي للتجارة يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة (13.36%) للمولد قدرة (500KVA) وبنسبة (24.46%) للمولد قدرة (150KVA) وبنسبة (21.84%) للمولد قدرة (35KVA) وأن مبررات هذا النقص تعود الى أنه : تم وضع التكلفة التقديرية على اساس اخر شراء ، ونظراً لانه ولأول مرة يتم استقطاب مولد نوع كاتر قدرة (150KVA) فمن الطبيعي ان يكون هناك اختلاف للعروض المقدمة على التكلفة التقديرية ، إضافة الى اختلاف أسعار الاصناف من بلد الى اخر نتيجة لانخفاض اجور الايدي العاملة وتكاليف النقل من بلد لآخر -

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

العمل بالتوصية المقدمة والمتمثلة في :-

١- استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :-

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	اسم الصنف	أسباب الاستبعاد
١	٢/١	شركة تهامت للمحارث	مولد قدرة (35KVA) كاتر ومتنقل	• قدم محركات نوع (Deutz) موديل (BF4M2011C) وهذا النوع من المحركات يعمل بتبريد زيت ، وهذا مخالف لمواصفات المؤسسة والمطلوب ان يكون تبريد هواء

٢- حددت العطاءات المؤهلة والمقبولة فنياً ومالياً وفقاً لأقل الأسعار على النحو التالي :-

• بالنسبة للمولدات قدرة (500KVA) :

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف	مبلغ العطاء (بعد التصحيح والإضافة)	المبلغ النهائي للإرساء
1	٢/٢	مؤسسة الاحلسي للتجارة	€80,000	€80,000	€80,000
٢	٢/١	شركة تهامت للمحارث	€90,858.10	€90,858.10	€90,858.10

• بالنسبة للمولدات قدرة (150KVA) :

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف	مبلغ العطاء (بعد التصحيح والإضافة)	المبلغ النهائي للإرساء
1	٢/٢	مؤسسة الاحلسي للتجارة	€37,555	€37,555	€37,555
٢	٢/١	شركة تهامت للمحارث	€40,374.40	€40,374.40	€40,374.40

• بالنسبة للمولدات قدرة (35KVA) :

م	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف	مبلغ العطاء (بعد التصحيح والإضافة)	المبلغ النهائي للإرساء
1	٢/٢	مؤسسة الاحلسي للتجارة	€22,000	€22,500	€22,500

٣- الموافقة على قبول تبرير لجنة التحليل واللجنة الفنية بخصوص الانخفاض في العرض المقدم من مؤسسة الاحلسي للتجارة عن التكلفة التقديرية -

٤- الموافقة على إرساء المناقصة العامة (2011/39) الخاصة بشراء وتوريد عدد (3) مولدات كهربائية مختلفة القدرات على مؤسسة الاحلسي للتجارة الدولية عن الشركة المصنعة (TEKSAN) التركية ، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (€140,055) فقط مائة وأربعون الف وخمسة وخمسون يورو لاغير ، بالإضافة الى شراء وتوريد قطع غيار بمبلغ إجمالي وقدره (€13,880) فقط ثلاثة عشر الف وثمانمائة وثمانون يورو لاغير بحيث يصبح إجمالي قيمة المولدات مع قطع الغيار إجمالي وقدره (€153,935) فقط مائة وثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون يورو ، تسليم (مخازن المؤسسة DDP) شاملاً لضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كونه مستوفياً لمعظم الشروط المطلوبة وعلى ان تلتزم الشركة بجميع الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات -

٥- أعداد إخطار قبول العطاء لمؤسسة الاحلسي للتجارة الدولية وفق النموذج المعد لذلك وإعادة الضمان الابتدائي لصاحب العطاء الأخر بعد

التوقيع على العقد-

أعضاء لجنة المناقصات :

- ١- د.علي ناجي نصاري
- ٢- محمد قاسم غمضان
- ٢- محمد حسين السريحي
- ٤- حافظ انور محمود
- ٥- عامر محمد هزاع

إجازة

يعتمد:

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس الإدارة

د/ كامل حسين الجبري

مقر لجنة المناقصات

مصطفى علي الكارهي