



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

قرار مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات رقم (80) لعام 2013م في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 ذو القعدة 1434هـ الموافق 2013/9/9م في الشكوى المقدمة من شركة تهامة للمحاريث والهندسة المحدودة ضد الهيئة العامة لكهرباء الريف في المناقصة رقم (2012/5م) الخاصة بتوريد أعمدة خشبية

نظرت الهيئة العليا في الشكوى المقدمة من شركة تهامة للمحاريث والهندسة المحدودة ضد الهيئة العامة لكهرباء الريف في المناقصة رقم (2012/5م) الخاصة بتوريد أعمدة خشبية والتي أشار فيها الشاكي بأنه يحتج على قرار الترسية ويطلب إعادة النظر فيه للأسباب التالية :-

من المواصفات الفنية في بند شرط قبول الأعمدة تنص على أن تكون الأعمدة من أقصى شمال أوروبا أي من الدول التي تقع على خطوط عرض 60 درجة وما فوق ومن نوع معين وبطء النمو WOOD LPLES SHALL BE SLOW GROWN PINUS SYLVESTRIS GROWN IN NORTHERN LATITUDES بينما الأعمدة الموردة من سلوفينا لا تفي بهذا الغرض كونها تحت خط 46,C وكان هذا الشرط لضمان عدة عوامل فنية هامة منها: ضمان النمو البطيء للأعمدة في هذه المدارات حيث تم حسابها علمياً من خلال عدد حلقاتها بالنسبة لطولها والعمر المطلوب لها لتتحمل الأحمال المطلوبة عند استخدامها ومنها (قوة الرياح وشدتها+ قوة شد الأسلاك + قوة الجاذبية الأرضية وقوة الضغط ووزن الأسلاك + درجات الحرارة المختلفة التي تتراوح ما بين (5 TO 50) حسب شروط ومواصفات المناقصة.

ضمان الظروف الطبيعية للمعالجة في مناخ هذه المدارات حيث بقية المدارات ممطرة طوال العام مما يؤثر على عملية تجفيف الأعمدة طبيعياً لمدة عام قبل معالجتها لضمان الحصول على نسبة رطوبة ما بين (25% TO 28%) حسب شروط المناقصة، حيث تجفيفها بالأفران للحصول على هذه النسبة من الرطوبة يعمل على تلف الألياف مما يجعل العمود هش وسهل الكسر.

امتلاك شركة فينتريبوا التي وكيلها الشاكي لعقود احتكارية مع حكومات الدول في كل من فنلندا والسويد وأخيراً النرويج والتي تملك غابات الأخشاب ولا يمكن لأي شركة أخرى أن



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
Ref :
Date :
Res :

تستورد من تلك الغابات، أي أن أفاده شركة ايمونت بإمكانية التوريد من هذه الغابات غير دقيقة .

التكلفة التقديرية التي هي كمؤشر والتي جاء عرض سعرها بحدودها بينما عرض الشركة المرسي عليها العطاء يقل عن التكلفة التقديرية بأكثر من 15% فأين عملية ائزان الأسعار التي اوصى بها القانون مع العلم أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع \$8.580.000 وعرض الشاكي بمبلغ 6.501.975 يورو وعرض الشركة المنافسة 5.499.837 يورو.

طريقة المعالجة : المعدات المستخدمة ومدى حدائتها .

المواد المستخدمة في المعالجة (الكيروسيت في جميع مراحل المعالجة)

امتلاك PRESSURE CYLINDER لجميع المقاسات او لمقاسات محدودة من الاعمدة .
حسب علم الشاكي فإن شركة ايمونت لا تنتج سوى الاعمدة الخفيفة والتي تستخدم في خطوط نقل الاتصالات ولا تستخدم في خطوط نقل الضغط العالي حسب ما هو مطلوب في المواصفات، كما ان طريقة معالجتها مختلفة ولا تستخدم الكيروسيت.

وللصالح العام يقترح الشاكي ترشيح ايفاد ثلاثة مهندسين من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات ووزارة الكهرباء (مهندسين عن كل جهة) وعلى حساب الشاكي لزيارة تلك المصانع التي تزعم أن لديها الامكانية في توريد هذه الاعمدة ليتم مقارنتها بالواقع مع شركة الشاكي (شركة فينتريبوا) التي تعتبر من اكبر الشركات في هذا المجال.

وجهت الهيئة العليا مذكرة إلى الجهة برقم (990) وتاريخ 2013/7/2م بالرد على الشكوى وموافاتها بأوليات الموضوع خلال سبعة أيام عمل من تاريخه . وبناءً عليه قامت الجهة بالرد على مذكرة الهيئة بموجب مذكرة رقم (907) وتاريخ 2013/7/8م، مفادها أرفاق كافة الوثائق والأوليات الخاصة بالمناقصة.

وبمراجعة الهيئة العليا للأوراق المتعلقة بالمناقصة تبين لها أن الشاكي ليس أقل الأسعار بموجب محضر فتح المظاريف.





Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res:

المرفقات:

وبناء على ما سلف بيانه قررت الهيئة العليا رفض الشكوى والتوجيه للجهة باستكمال الإجراءات.

صدر بتاريخ 3 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 9-9-2013م

أ. أمين معروف الجند
عضو الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات

أ. نجيب محمد بكر
عضو الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبد الحميد المتوكل
عضو الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبد الملك احمد العرشي
رئيس الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات



د. ياسين محمد الخراساني
عضو الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات