



Ref : .....

الرقم : .....

Date: .....

التاريخ : .....

Res.: .....

المرفقات : .....

**قرار مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات  
رقم (65) لسنة (2014م)**

في إجتماع مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المنعقد بمقر الهيئة يوم الثلاثاء 7 رجب 1435 هجرية، الموافق 2014/5/6 ميلادية، برئاسة المهندس/ عبد الملك أحمد العرشي - رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور كل من:-

عضو مجلس إدارة الهيئة	1. الدكتور/ ياسين محمد عبدالكريم الخراساني
" " " "	2. الأستاذ/ أمين معروف الجند
" " " "	3. الأستاذ/ نجيب محمد عبدالله بكير
" " " "	4. القاضي/ عبدالرزاق سعيد حزام الأكلبي
" " " "	5. المهندس/ عبدالحميد أحمد المتوكل
" " " "	6. الدكتور/ محمد أحمد علي ثابت
سكرتير مجلس الإدارة	وبحضور المهندس/ جميل علي أحمد الصبري

**تم إصدار القرار الآتي:**

في الشكوى المقدمة من مؤسسة عياش للتجارة العامة والتوكيلات.

**ضد**

المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة الحديد بشأن المناقصة رقم ( 52/ح/2013 ) الخاصة بتوريد قواطع هوائية لمنطقة زبيد (بتمويل من البرنامج الإستثماري الإضافي للعام 2013م)  
الوقائع والإجراءات

تتحصل وقائع وإجراءات الشكوى بما يلي:

**أولاً:** بتاريخ 2014/4/8 م تقدمت الشاكية بعريضة شكوى إلى الهيئة ضد المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة الحديد تضمنت الطعن في قرار ارساء المناقصة المذكورة أعلاه على الأشول للكهرباء والتجارة بمبلغ 243,550 دولاراً أمريكياً كون عرضها (أي الشاكية) أقل سعراً وبمبلغ 197,500 دولار أمريكي، وطلبت من الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية.

**ثانياً:** بعد استلام الشكوى، وجهت الهيئة مذكرة إلى الجهة المشكو بها برقم (593) وتاريخ 2014/04/03م تضمنت التوجيه بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى وموافاة الهيئة العليا بأوليات المناقصة، وبناء عليه قامت الجهة بالرد على الهيئة بالمذكرة رقم (434).



Ref : .....

الرقم : .....

Date: .....

التاريخ : .....

Res: .....

المرفقات : .....

وتاريخ 2014/4/8 م وتضمنت أن أسباب استبعاد العطاء المقدم من الشركة الشاكية هي كما يلي:

• **بالنسبة للوثائق:**

1. شهادة التحويل من الشركات المصنعة سكانر والمطلوب أصل حسب وثيقة المناقصة وبحسب شروط المناقصة لن يُقبل التحويل سكانر وهذا كفيل بالاستبعاد في مرحلة التقييم الأولي.
2. تقرير Type Test والمقدم من (IPH) ل cutout يخص نظام 11 ك.ف فقط وليس 33 ك.ف والخاص بالدروب أوت فيوز.
3. لا يوجد تقرير فحص نوعي لقواطع 11 ك.ف
4. لا يوجد ختم أو توقيع الشركة الفاحصة Type Test للقواطع 33 ك.ف

• **بالنسبة للمواصفات الفنية:**

1. عرض الشاكية في البند 13 الفقرة (4.4) من الوثيقة للقواطع 33 ك.ف فيه Rated breaking capacity / symmetrical=12.5KA وهو متدني عن وثيقة المناقصة المحددة بـ 15KA.
2. عرضها في البند 13 الفقرة (4.4) من الوثيقة للقواطع 33 ك.ف فيه Rated Short Time Current= 12.5KA وهو متدني عن وثيقة المناقصة والتي تساوي 16KA
3. كذلك في القواطع 11 ك.ف، البند 13 الفقرة (4.4) من الوثيقة Rated Short Time Current=12.5KA متدني عن وثيقة المناقصة والتي تساوي 15KA
4. في جدول 33KV current transformer الفقرة (4.4.4) في عرض الشاكية وهو مخالف لوثيقة المناقصة والمطلوب CT.Ratio=600/5A 300/200/100/1A
5. في جدول 11KV current transformer الفقرة 4.4.5 في عرض الشاكية وهو مخالف لوثيقة المناقصة والمطلوب 400/200/1A CT.Ratio=66/5A
6. في الفيوز cutout الـ 33KV Rated current fuse=100A وهذا متدني عن وثيقة المناقصة والمطلوب 200A
7. في البند رقم 15 للقواطع في عرض الشاكية Total Opening time less than 50Ms وقت الفتح طويل (قيمة متدنية) قياسا بـ IEC&BS
8. في البند رقم 16 المتعلق بـ Make time=less 80 Ms وهي فترة طويلة (قيمة متدنية) قياسا بـ IEC&BS standard
9. في البند رقم 17 المتعلق بـ Dead time وهي فترة طويلة (قيمة متدنية) قياسا بـ IEC&BS standard

**ثالثا:** تم إحالة الشكوى ورد الجهة مع المرفقات الى المكتب الفني بالهيئة للدراسة وإبداء الرأي.





Ref : ..... الرقم :  
Date: ..... التاريخ :  
Res.: ..... المرفقات :

وبعد دراسة المكتب الفني للوثائق، رفع تقريره الى مجلس إدارة الهيئة متضمنا التالي:

1. تم تقديم الشكوى خلال الفترة القانونية
2. الشكاكية اقل الأسعار
3. خالفت الشكاكية في عرضها بالنسبة للقواطع 33 ك.ف في البند (13) الفقرة 4.4 من المواصفات الفقرة 5 والتي اشترطت أن تكون قيمة الـ Rated Short circuit = 15 بينما كانت القيمة المقدمة بحسب عرض الشكاكية 12.5
4. خالفت الشكاكية أيضاً بالنسبة للقواطع 33 ك.ف في عرضها في البند رقم 13 الفقرة رقم 4.4 من المواصفات الفقرة 9 والتي اشترطت أن تكون قيمة الـ Short time current rating=16 بينما كانت القيمة المقدمة بحسب عرض الشكاكية 12.5
5. خالفت الشكاكية أيضاً بالنسبة للقواطع 11 ك.ف في عرضها في البند رقم 13 الفقرة رقم 4.4 من المواصفات الفقرة 9 والتي اشترطت أن تكون قيمة الـ Short time current rating=15 بينما كانت القيمة المقدمة بحسب عرض الشكاكية 12.5
6. في جدول الـ Current transformer المتعلق بقواطع الـ 33 ك.ف خالفت الشكاكية في عرضها الفقرة 4.4.4 حيث أن قيمة الـ CT.Ratio المطلوبة بحسب وثائق المناقصة تساوي A1/100/200/300 بينما عرض القيمة المقدمة في عرض الشكاكية كان A5/66
7. في جدول الـ Current transformer المتعلق بقواطع الـ 11 ك.ف خالفت الشكاكية في عرضها الفقرة 4.4.4 حيث أن قيمة الـ CT.Ratio المطلوبة بحسب وثائق المناقصة تساوي A1/200/400 بينما عرض القيمة المقدمة في عرض الشكاكية كان A5/66
8. بالنسبة للمواصفات المتعلقة بالفيوز لوحظ مخالفة الشكاكية في عرضها للبند المتعلق بـ Rated Current fuse وذلك فيما يخص قواطع KV33 حيث أن القيمة المطلوبة بحسب وثائق المناقصة A200 بينما قدمت الشكاكية في عرضها A100
9. بالنسبة للقيم المتعلقة بالبند التالي:  
Total Opening time -  
Make time -  
Dead time -

فقد تم التحقق من أن القيم التي قدمتها الشكاكية تعتبر متدنية بالنسبة للمواصفات المعيارية.  
رابعا: نظر مجلس ادارة الهيئة في تقرير المكتب الفني، وبعد المداولة، إتخذ القرار الآتي:

#### القرار

بعد الاطلاع على ما سلف ذكره، ولما كان عطاء الشكاكية قد خالف العديد من المواصفات الفنية



Ref : .....

الرقم : .....

Date: .....

التاريخ : .....

Res: .....

المرفقات : .....

المذكورة في وثيقة المناقصة وذلك على النحو المذكور في رد الجهة المشكو بها وفي تقرير المكتب الفني المدونين آنفاً، فإن قرار الجهة المشكو بها باستبعاد ذلك العطاء وإرساء المناقصة على عطاء آخر مطابق للمواصفات يعد قراراً صائباً وموافقاً للقانون. ولذلك، واستناداً الى نص المادة (78) من القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات، والمادتين (417 ، 419) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، قررت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مايلي:

1. رفض الشكوى المقدمة من مؤسسة عياش للتجارة العامة والتوكيلات ضد المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة الحديد لصحة الأسس التي بنى عليها قرار إستبعاد العطاء المقدم منها.
2. توجيه الجهة باستكمال الإجراءات وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية.

والله الموفق.

صدر بمقر الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بتاريخ 7 رجب 1435 هجرية، الموافق 2014/5/6 ميلادية.

القاضي عبدالرؤف عبدالأكحلي  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبدالحמיד المتوكل  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

د. محمد احمد علي ثابت  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

د. ياسين محمد الخراساني  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

ا. امين معروف الجند  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

ا. نجيب محمد بكير  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبد الملك احمد العرشي  
رئيس الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات