



Ref : .....

الرقم : .....

Date: .....

التاريخ : .....

Res: .....

المرفقات : .....

قرار مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات رقم (48) لعام 2012م الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 محرم 1434هـ الموافق 19/11/2012م بخصوص الشكوى المقدمة من شركة سمارت باور ضد هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء في المناقصة رقم (2011/2)

نظرت الهيئة العليا في الشكوى المقدمة من شركة سمارت باور ضد هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء في المناقصة رقم (2011/2) الخاصة بتوريد وتركيب مولد كهربائي 500 كيلو وات للمستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء بتاريخ 4/8/2012م وذلك بسبب المخالفات الجسيمة من قبل لجنة التحليل بالمستشفى لتزكيتهم شركة لا تعمل في مجال المولدات الكهربائية وسعرها فوق التكلفة التقديرية والتي هي بمبلغ وقدره (148,000) \$ مائة وثمانية وأربعون ألف دولار وأن ذلك سيكلف خزينة الدولة أكثر من عشرة ملايين ريال، وذلك بإرساء المناقصة على شركة مخالفة للمواصفات ومخالفة لبند المناقصات التزيمية التي تقوم على أساس النزاهة والشرف في حفظ المال العام من النهب والسرقة، وأنها تقدمت في المناقصة بتوريد وتركيب وتشغيل مولد كهربائي نوع بيركنز بريطاني المنشأ قدرة المولد 650 كيلو فولت أمبير ما يعادل 520 كيلو وات مع توابعه كاملة، وأن سعرها أقل الأسعار بـ (112,500) مائة وأثنى عشر ألفاً وخمسمائة دولار فقط وأنه كان من المفترض إرساءها عليها لتوافق جميع الشروط الخاصة بالمناقصة وكذلك توافق جميع المواصفات الفنية والمالية عليها، وأن بعض الأشخاص الذين لهم سلطة على لجنة التحليل في المستشفى قد قاموا بإرسائها على شركة مركسون التي تقدمت للمناقصة بسعر (170.671.5) مائة وسبعين ألفاً وستمائة وواحد وسبعين دولاراً اي فوق التكلفة التقديرية التي وضعت للمشروع على أساس أن تقوم شركة مركسون بتوريد المولد بنفس النقدية، والتلاعب في المواصفات العالمية وعدم توريد قطع الغيار للمولد لمدة ثلاثة سنوات، وأن المولد الذي تقدمت به في المناقصة هو نفس المولد الذي قدمته شركة مركسون وبينما نفس المواصفات ونفس الطراز ولا يختلف في شيء، وقد حصلت الشاكية على الوثائق التي قام فيها المهندسون وأشخاص في المستشفى بالتحليل والبت والرفع بإرساء المناقصة على شركة مركسون التي لا يوجد لها مقر أو معرض مبيعات أو ورشة صيانة واصلاح للمولدات أو حتى معرض لقطع الغيار، بل هي شركة تقوم بالتوريد فقط دون عمل صيانة دورية وضمان للمولد، وكذلك مخالفة للوثائق النموذجية في الدخول للمناقصة ووثائقها ناقصة ولا يوجد لها رخصة مزاولة المهنة لبيع المولدات





Ref : .....

الرقم : .....

Date: .....

التاريخ : .....

Res.: .....

المرفقات : .....

الكهربائية، طالبة من الهيئة التوجيه إلى جهة الاختصاص بتوقيع إجراءات التوريد، وأشارت إلى أن هيئة المستشفى قد عملت لشركة مركوسن إشعار بقبول عرضها دون إشعار بقية الشركات التي دخلت في المناقصة.

وبمراجعة الهيئة العليا للأوراق المتعلقة بالمناقصة فقد تبين لها الآتي:-

1. مدة صلاحية العرض المقدم من الشاكية 60 يوماً وذلك بالمخالفة لنص المادة (153) من اللائحة التنفيذية التي حددت فترة صلاحية سريان العطاء بفتره لا تقل عن تسعين يوماً للتوريدات... الخ.

2. قدمت الشاكية عرضها الأصلي للمولد بقدرة 500 كيلو وات وعند مخاطبة الجهة لها للرد على بعض الاستفسارات قدمت مولداً بقدرة 500 كيلوا فولت أي أقل من المولد المقدم في عرضها الأصلي، ولصحة الأساس الذي قام عليه قرار استبعاد عطاء الشاكية، قررت الهيئة العليا رفض الشكوى.

صدر بتاريخ 5 محرم 1434هـ الموافق 19/11/2012م

القاضي ابوبكر حسين السقاف  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

د. ياسين محمد الحراصاني  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبد الحميد الموكلي  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

أ. امين معروف الجندى  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

د. محمد احمد ثابت  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

أ. نجيب محمد يحيى  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبد الملك احمد العرشى  
رئيس الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات